

兰州理工大学彭家坪校区东区 2 号学生 公寓维修改造工程项目招标答疑



1、一层入口处 LED 大屏是否报价，如需报价，请明确规格参数。

答：不计入。

2、现在一层窗户外均有防盗栏，更换新窗户后是否需要恢复？如需新作，用什么材质？

答：防护栏取消。

3、室内家用电器是否报价？如电磁炉、电视、洗衣机等。（卫生间洗衣机、电磁炉是否进入报价？）

答：不计入。

4、暖通图纸标注走廊需加装活动挡烟垂壁。但是走廊没有吊顶，且有强弱电桥架。无法安装活动挡烟垂壁。

答：原挡烟垂壁处更换为 8mm 厚防火玻璃。

5、给排水图中的消火栓立管是原有的还是需要更换新作？

答：按图施工。

6. 2#楼电气图纸设计，提供的是 1#楼电气图。

答：图名标注有误。

7、弱点系统的预埋管包含在本次（设计）招标中，还是？

答：包含在施工内容中。

8、室内无消防喷淋系统是否存在请说明？

答：无喷淋系统。

9、食品加工间柜子，灶具是否计入报价？

答：不计入。

10、食品清洗间开水炉是否进入报价？

答：不计入。

11、宿舍走廊桥架规格？

答：走廊桥架规格为：300*100mm（详见：E-21-09）

12、3号宿舍楼至2号宿舍楼室外电缆沟电缆敷设是否进入本次报价？

答：3号宿舍楼至中心配电室管沟、强弱电管预埋及3#号楼两根185电缆采购及敷设，2#号楼需要敷设一根95电缆和一根185电缆至中心配电室，以上均进入报价，详见室外图。

